

Informační zpráva o stavu vytápění hlavních hracích ploch Gambrinus ligy

Připravenost stadionů na 17. kolo GL:

<u>STADIONY</u>	<u>datum zahájení topení</u>	<u>NAMĚŘENÉ HODNOTY TEPLA ze dne 14.2.2012</u>
SK Slavia Praha	8.2.2012	ve 25 cm: 13° C v 5 cm: 9,5° C na povrchu teplota neměřena Hrací plocha je k dnešnímu dni (11.00 hod.) kompletně zakryta sněhem, který by byl za normálních okolností plného provozního výkonu již odtátý. Vzhledem k nestabilním dodávkám (teplotním výkyvům), kolísajícím na vstupu do topného systému mezi 30° až 40° C se tak dosud nestalo!!!!!!!
FK Dukla Praha	9.2.2012	ve 20 cm: 18° C v 10 cm: 10° C na povrchu hřiště: 2° C
FC Slovan Liberec	7.2.2012	ve 20 cm: 16° C v 10 cm: 14° C na povrchu hřiště: 5° C
1. FK Příbram	8.2.2012	ve 20 cm: 17,6° C v 10 cm: 10,1° C na povrchu hřiště: -2° C
FK Teplice	8.2.2012	ve 20 cm: 12,8° C v 10 cm: 9,2° C na povrchu hřiště: 3,5° C na zastíněné straně jsou teploty o něco nižší Již dne 12.2.2012 se odehrálo bez problémů přípravné utkání.
FK Mladá Boleslav	10.2.2012	ve 20 cm: 20° C v 10 cm: 17° C na povrchu hřiště: 2° C
SK Sigma Olomouc	3.2.2012	ve 20 cm: 25° C v 10 cm: 22° C na povrchu hřiště: -1° C (měřeno ve stínu) Již dne 12.2.2012 se odehrálo přípravné utkání v normálním obutí (lisovky, kolíky) hráči byli s povrchem plně spokojeni.
AC Sparta Praha	6.2.2012	ve 20 cm: 15,8° C v 10 cm: 10,4° C na povrchu hřiště: -3° C (teplota měřena v 8.00 hod. ráno) Dne 13.2.2012 při teplotě -7° C se odehrálo přípravné utkání v normálním obutí (lisovky, kolíky) hráči byli s povrchem spokojeni.

Připravenost stadionů na 18. kolo GL:

1. SK Slavia Praha – informace viz. shora.
2. FC Viktoria Plzeň – topí dlouhodobě již od 27.1.2012.
3. Dynamo Č. Budějovice – vytápění zahájeno 6.2.2012. Na hřišti bylo sehráno přípravné utkání 13.2.2012.
4. 1. FC Slovácko – topení zahájeno 13.2.2012.
5. FC Slovan Liberec – informace viz. shora.
6. FC Baník Ostrava – vytápění zahájeno ve všech sekcích 13.2.2012 (*elektrické vytápění*).
7. FC Hradec Králové - vytápění zahájeno ve všech sekcích 14.2.2012 (*elektrické vytápění*).
8. FC Viktoria Žižkov – vytápění zahájeno 14.2.2012.

Informaci předkládají:

Petr Voženílek
předseda KSHP FAČR

Jiří Křenek
sekretář KSHP FAČR

v Praze dne 14.2.2012

Informační zpráva o stavu vytápění hlavních hracích ploch Gambrinus ligy

Připravenost stadionů na 18. kolo GL:

<u>STADIONY</u>	<u>datum zahájení topení</u>	<u>NAMĚŘENÉ HODNOTY TEPLA ze dne 21.2.2012</u>
SK Slavia Praha	8.2.2012	Hřiště připraveno již na 17. kolo – dále nekontrolováno.
Dynamo Č.Budějovice	6.2.2012	Vzhledem k tomu, že vytápění bylo zahájeno ve velkém časovém předstihu uvádíme dvojce hodnoty: <u>8.2. až 10.2.2012</u> <u>19.2. až 21.2.2012</u> ve 20 cm: 14,3 až 21,7° C ve 20 cm: 9,9 až 10,9° C v 10 cm: 10,6 až 18,6° C v 10 cm: 8,9 až 9,7° C Ve druhém uvedeném cyklu, topení již v udržovacím provozu – plocha celá protopena. (Hodnoty mezi 10.2. až 19.2. neuvádíme.)
FC Slovan Liberec	7.2.2012	Hřiště připraveno již na 17. kolo – dále nekontrolováno.
1. FC Slovácko	13.2.2012	ve 20 cm: 16° C v 5 cm: 7° C na povrchu hřiště: teplota neměřena
FC Viktoria Žižkov	14.2.2012	ve 20 cm: 2,8° C v 10 cm: 2,5° C na povrchu hřiště: 3,8° C <u>Z výše uvedených hodnot vyplývá, že vytápění se nevyužívá v dostatečné intenzitě ani hodinové délce provozu.</u>
FC Viktoria Plzeň	27.1.2012	Vzhledem k výborné připravenosti hrací plochy při utkání Evropské ligy 16.2.2012 a dlouhodobému předstihu vytápění oproti všem ostatním hřištím – dále nesledováno.
FC Hradec Králové	14.2.2012	<u>El. vytápění instalované do nerekonstruovaného hřiště.</u> ve 20 cm: 12,7° C na povrchu hřiště: 3° až 6°C Hodnoty byly zkontrolovány v úterý 21.2. členy KSHP. Tyto byly rozdílné s výše uvedenými (podstatně nižší) a to velmi různé na různých místech hrací plochy. Stav hrací plochy byl v úterý nevyhovující.
FC Baník Ostrava	13.2.2012	<u>El. vytápění instalované do nerekonstruovaného hřiště.</u> Dodány hodnoty ve všech 8 sekcích, které: ve 20 cm: vykazují hodnoty od 3° do 7°C. na povrchu hřiště: 0,5°C Vzhledem k naměřeným teplotám provedena dnes 23.2. kontrola hrací plochy členy KSHP. Její stav se zlepšuje, ale k dnešnímu dni je stále nevyhovující.

DLOUHODOBÝ PŘEHLED PRŮMĚRNÝCH NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÝCH HŘIŠTÍCH V TOPNÝCH SEZONÁCH 2003-2009

	Palivo	Počet dnů vyt.	Spotřeba tepla v GJ	Spotřeba tepla GJ/den	Náklady v Kč	nákl./den/Kč	Náklady na Gj
FK Baumiť Jablonec	PLYN	64	3040	47	999.543	15.317	338
FC Slovan Liberec	CZT	47	1302	28	421.649	8.492	319
AC Sparta Praha	CZT	124	1400	12	564.826	5.032	406
stadion Strahov	CZT	17	817	61	403.735	33.139	546
FC Viktoria Plzeň	CZT	44	1388	32	245.242	5.769	186
FK Teplice	CZT	38	809	21	235.444	5.990	304
Vítkovice	CZT	65	1008	16	167.882	3.072	213
1. FC Slovácko	CZT	36	1147	33	411.200	12.810	407
FK Mladá Boleslav	CZT	68	2104	49	849.637	20.032	407
SK Sigma Olomouc	CZT	53	1387	26	277.569	5.720	224
SK Slavia Praha	CZT	62	1449	23	507.150	8.180	350
Dynamo České Budějovice	CZT	35	733	21	267.075	7.630	365
1. FC Brno	CZT	57	1559	27	729.003	12.789	467
PRŮMĚR		55	1396	31	467.689	11.075	349